



Organismo Notificado Nº 0370

# CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

**Nr. 11/2581-787S**

Bellaterra:

31 de Marzo de 2011

Página 1/1

Referencia del peticionario:

**TALLER DE CERRAJERIA  
 HERMANOS AGUILA SL.**  
 Pol. Ind. El Camí dels Frares  
 C/ L parc. 21, nave 8-9  
 25191 Lleida  
 (Lleida)



Lugar de ensayo:

**AUTOMATISMOS PUJOL SL.**  
 Ctra. C-16 C, Km 4 (Nave 3), Apartado 1.  
 08272 Sant Fruitós del Bages  
 (Barcelona)

Fecha realización ensayo:

07 y 14 de febrero y 02 de marzo de 2011

**MATERIAL ENSAYADO**

Una puerta DESLIZANTE MOTORIZADA AUTOMÁTICA de movimiento horizontal, con puerta peatonal inscrita, de lama CIEGA, MICROPERFORADA O BARROTERA, de USO RESIDENCIAL (para UNA SOLA FAMILIA o COMUNIDAD DE VECINOS), COMERCIAL e INDUSTRIAL según marca comercial PUERTA CORREDERA RODADA DE 1 HOJA de peso máximo HASTA 865 kg., cuyo modo de funcionamiento motorizado contempla el tipo de activación por impulso viendo la puerta, para usuarios no entrenados, por impulso sin ver la puerta, para usuarios entrenados (vía pública) y no entrenados y CONTROL AUTOMÁTICO, para usuarios entrenados (vía pública y no pública) y no entrenados.

**ENSAYO SOLICITADO**

La puerta ha sido sometida a los siguientes ensayos de tipo inicial especificado en la tabla para evaluar su conformidad con los requisitos definidos en la norma UNE-EN 13241-1:2004, "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos".

**CLASIFICACIÓN**

La puerta ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Característica Esencial	Requisito UNE-EN 13241-1:2004	Resultados de los ensayos
<b>ENSAYOS ANEXO ZA</b>		
Fuerzas de Maniobra (para puertas motorizadas).	4.3.3.	PASA.
Apertura segura en puertas Verticales	4.2.8.	NO APLICA.
Resistencia a la carga de viento.	4.4.3.	NO EVALUADO.

*El alcance de estos resultados sólo aplica a la verificación de los requisitos manuales y motorización de la puerta ya instalada.*

Responsable de Puertas Industriales  
 LGAI Technological Center, S.A.

Técnico de Puertas Industriales  
 LGAI Technological Center, S.A.

1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.  
 2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.  
**Applus+**, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.  
 En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)